

SICURGRAF

VOCI DI CAPITOLATO SERIE SICURGRAF

Fornitura e posa in opera di Sistema Anticaduta per tetti in lamiera aggraffata e in grado di garantire l'accesso, il transito e l'esecuzione in quota dei lavori sulla copertura in condizioni di sicurezza. I prodotti utilizzati dovranno permettere il lavoro contemporaneamente di massimo *"2 persone come dispositivo di ancoraggio singolo come dispositivo tipo A, 4 persone come sistema linea vita tipo C"* avere una garanzia di 10 anni ed essere certificati per le seguenti norme EN 795:2012, CEN/TS 16415:2014 e UNI 11578:2015.

Il sistema anticaduta in oggetto è composto da dispositivi di estremità e intermedi in acciaio INOX AISI 304 tipo "Sicurpal Sicurgraf" o similare. Le piastre di interasse *"380-455mm o 480-555 mm o 550-625 mm"* hanno integrato il sistema di fissaggio: sono fissate alla struttura (lamiera) 4 pinze ad esse integrate. Le piastre è importante che siano installate valutando attentamente il metodo di fissaggio (graffette) che si desidera utilizzare. Le estremità sono costruite con una piastra a doppia pinzatura per scaricare l'energia su due aggraffature, mentre l'intermedio può essere costruito anche con una piastra che lavora sulla singola aggraffatura.

La lunghezza della linea potrà variare da 4 a 50 m e avere campate minime di 4 m e massime di 10 m.

La certificazione di prodotto deve comprendere NON SOLO la certificazione della piastra della linea vita ma l'insieme della piastra, morsetto (sistema di fissaggio), lamiera di copertura e struttura di supporto della stessa. Il tecnico deve verificare la tenuta della stessa, alla sotto struttura portante di copertura. Tutte le informazioni inerenti al fissaggio e le misure di installazione sono riportate all'interno del manuale di prodotto.

Il sistema di Ancoraggio (Linea Vita) deve essere composto da un cavo \varnothing 8 mm a 49 fili in acciaio INOX AISI 316, Tenditore a elevato tensionamento (25 cm) in acciaio INOX AISI 316 con scocca chiusa per il mantenimento di funzionalità e la protezione da polvere e agenti atmosferici durante gli anni successivi, terminali a Crimpare in acciaio INOX AISI 316 con forcina maggiorata (35 mm) e snodata. Di fondamentale importanza la presenza del dissipatore di energia, Sicurpal 000033, in grado di ridurre l'energia cinetica generata durante la caduta. La lunghezza di quest'ultimo deve essere di 40 cm e con forma sinusoidale a 4 onde, il materiale di costruzione deve essere in acciaio inox AISI 304 elettrolucidato, passacavo in acciaio INOX AISI 304 o passacavo in acciaio INOX bypassabile per l'utilizzo con navetta.

"aggiungere in quest'area la parte di capitolato inerente ai punti di ancoraggio/effetto pendolo"

Il sistema in oggetto deve essere installato da azienda con personale qualificato in grado di dimostrare di aver svolto un corso di formazione per installatore di linee vita. Gli stessi alla conclusione dell'installazione devono svolgere prove di collaudo sia con chiave dinamometrica che con kit di collaudo in grado sia di applicare una forza di carico al dispositivo in maniera verticale che di registrare su report non modificabile la curva del test svolto. Il tutto sarà consegnato in una relazione denominata dichiarazione di corretto montaggio comprendente anche le foto di ogni dispositivo installato (area fissaggi).

L'impianto sarà considerato completato e certificato quando sarà consegnato l'elaborato tecnico di copertura. Esso è l'insieme dei seguenti documenti: dichiarazione di conformità dei prodotti, manuale di uso e manutenzione dei prodotti, relazione di calcolo dei fissaggi dei dispositivi di ancoraggio alla struttura portante, valutazione del rischio e istruzioni tecniche di utilizzo, dichiarazione di corretto montaggio con collaudo, relazione fotografica e piano delle manutenzioni future.